

Světelně-technické požadavky

Popis:

Pro porovnání zájemci dodají světelně-technický výpočet, který bude vzorovým podkladem pro určení světelně-technických parametrů na níže uvedených navrhovaných prostorech. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, budou investorem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datové (eulumdata) i tištěné podobě (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami).

Světelně-technické návrhy:

Učebna

- požadovaná hladina osvětlení	...	500Lx
- minimální činitel údržby	...	0,8
- index podání barev	...	0,8
- teplota chromatičnosti	...	3000K
- výměnné lhůty pro světelné zdroje	...	25.000 provozních hodin

Prohlašujeme, že navržené osvětlení výše uvedených prostor je v souladu se všemi platnými ČSN EN. Uvědomujeme si, že v případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací můžeme být z výběrového řízení vyloučeni bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

razítko, jméno a podpis
statutárního nebo zmocněného zástupce